

**PROCEDURA DI CONTROLLO GIRANTE STD.
IVI "M001_MNP"**

**IMPELLER MAINTENANCE STANDARD
PROCEDURE IVI "M001_MNP"**

01	09/02/16	Prima Edizione <i>(First Edition)</i>	P.Bergesio	I.G.	A.P.
Rev. <i>(Rev.)</i>	Data <i>(Date)</i>	Descrizione <i>(Description)</i>	Redazione <i>(Issued by)</i>	Verificato da <i>(Verified by)</i>	Approvato da <i>(Approved by)</i>

NORMA OPERATIVA

PROCEDURA DI CONTROLLO GIRANTE STD. IVI M001_MNP
(STD. IVI IMPELLER MAINTENANCE PROCEDURE M001_MNP)

Controllo vibrazioni	mensile
Controllo bulloni di fissaggio, chiavette scanalature e viti di fermo	30 giorni dopo il primo avvio ed a seguire semestralmente
Ispezione condizioni generali	semestrale
Pulizia pale	semestrale
Controllo corrosione trattamenti protettivi	semestrale

Vibration check	monthly
Check of the fixing bolts, key grooves, and screws	30 days after the first start up and once every six months
Inspection of the general conditions	Once every six months
Blade cleaning	Once every six months
Anti corrosion coatings check	Once every six months