

НОРМАТИВЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ IVI “M001_MNP”

IMPELLER MAINTENANCE STANDARD PROCEDURE IVI “M001_MNP”

01	09/02/16	Prima Edizione <i>(First Edition)</i>	P.Bergesio	I.G.	A.P.
Rev. <i>(Rev.)</i>	Data <i>(Date)</i>	Descrizione <i>(Description)</i>	Redazione <i>(Issued by)</i>	Verificato da <i>(Verified by)</i>	Approvato da <i>(Approved by)</i>

НОРМАТИВЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ IVI "M001_MNP"
(STD. IVI IMPELLER MAINTENANCE PROCEDURE M001_MNP)

Проверка на вибрацию	ежемесячно
Проверка затяжки болтов, шпоночных пазов, шурупов	Через 30 дней после первого запуска, далее каждые 6 месяцев
Общая проверка	каждые 6 месяцев
Очистка лопастей	каждые 6 месяцев
Проверка антикоррозийного покрытия	каждые 6 месяцев

Vibration check	monthly
Check of the fixing bolts, key grooves, and screws	30 days after the first start up and once every six months
Inspection of the general conditions	Once every six months
Blade cleaning	Once every six months
Anti corrosion coatings check	Once every six months