

STANDARDVERFAHREN FÜR DIE WARTUNG DES IMPELLERS IVI „M001_MNP“

IMPELLER MAINTENANCE STANDARD PROCEDURE IVI “M001_MNP”

02	26/02/16	Erste Ausgabe <i>(First Edition)</i>	P.Bergesio	I.G.	A.P.
Rev. <i>(Rev.)</i>	Data <i>(Date)</i>	Beschreibung <i>(Description)</i>	Ausgestellt durch (Issued)	Geprüft von <i>(Verified by)</i>	Genehmigt durch <i>(Approved by)</i>

BETRIEBSSTANDARD**STD. IVI WARTUNGSVERFAHREN FÜR IMPELLER
M001_MNP****(STD. IVI IMPELLER MAINTENANCE PROCEDURE M001_MNP)**

Vibrationsprüfung	Monatlich
Überprüfen Sie die Befestigungsschrauben, Keilnuten und Schrauben	30 Tage nach dem ersten Start und alle sechs Monate
Überprüfung der allgemeinen Bedingungen	Einmal alle sechs Monate
Klingenreinigung	Einmal alle sechs Monate
Korrosionsschutzbeschichtungen prüfen	Einmal alle sechs Monate Hinweis: Überprüfen Sie bei Ankunft der Ware das Gemälde und nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen vor

Vibration check	Monthly
Check of the fixing bolts, key grooves, and screws	30 days after the first start up and once every six months
Inspection of the general conditions	Once every six months
Blade cleaning	Once every six months
Anti corrosion coatings check	Once every six months Note: upon arrival of the goods, check up on the painting and make any necessary correction